

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

STROOMVERDELER :

Meter nr. :

Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

VERSLAG NR / /

ADRES INSTALLATIE :

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER :

Adres :

INSTALLATEUR :

Adres :

BTW of IK :

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 24/03/2009 ; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen:

Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaren - Renovatie.....

Begin werken : Fundering vóór na 1.10.81 ; Installatie vóór na 1.10.81 - ; Met - Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86 -87 -

Aansluiting: Spanning 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: A ; Alg. schakelaar: type:

Netaftakkabel (type & sectie): mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): mm²

Type aardelektrode: lus - baren - reedden - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 22 ; Spreidingsweerstand: 3,3 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: 710 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ALC 03A / 10.03A P.T. U en X: DAUT 16A / 10mm² V

D.5.63A / 10.03A P.T. U en X: DAUT 16A / 10mm² V

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270

en de technische procedure(s) TPR-E12 -

De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja neen

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: *geen*

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: *De 230V - Kesk. en de aardbanen zijn te installeren in een afgesloten en beschermd kastje met een afsluitmechanisme op de kastdeur.*

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/03/2009 (AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie mag -niet- in dienst gesteld worden.

De installatie voldoet -niet- aan de voorschriften van de stroomverdelers.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME

ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Agent Onderzoeker
Jeroen Dewin

Jeroen Dewin